

ELEWACJA FRONTOWA
skala 1 : 100

gzyms ozdobny
uzbytki z gzymsie do
wymiany

ogniomur
uzbytki w tynku
do zbitcia oraz odnowienia
tynkiem ciepłochronnym

wazon ozdobny
do renowacji

obudowa z desek
do wymiany elementy
spróchniałe i zalane,
zastosować deski
impregnowane

- Stan istniejący elewacji i elementów budynku:
- 1.Wysokość budynku: 16,2m
 - 2.Cokół ceglany - do czyszczenia oraz impregnacji.
 - 3.Gzymsy kolejnych kondygnacji w stanie dostatecznym - poddać renowacji.
 - 4.Obróbki blacharskie stalowe z blachy ocynkowanej w stanie dostatecznym - do wymiany na obróbki z blachy tytanowo-cynkowej
 - 5.Tynki na elewacji w stanie złym - stare tynki do zbitcia, odtworzyć tynkiem ciepłochronnym o uziarnieniu do 2,0mm, sztukaterię poddać renowacji.
 - 6.Zdobienia okien kolejnych kondygnacji w stanie złym - poddać renowacji, uzupełnić brakujące tynki.
 - 7.Parapety okienne w stanie złym - do wymiany.
 - 8.Podparapetniki w stanie złym - poddać renowacji, w razie konieczności uzupełnić cegły.
 - 9.Obudowa z desek tworzącej gzyms w stanie złym - do wymiany elementy spróchniałe, zastosować deski impregnowane sposobem zanurzeniowym, malować impregnatem w kolorze palisander, elementy dekoracyjne odtworzyć.
 - 10.Wazony architektoniczne w stanie złym - do odtworzenia.
 - 11.Wieżba i podbitka w stanie dostatecznym - do wymiany deski spróchniałe, resztę zaimpregnować i pomalować w kolorze brązowym.
 - 12.Balkon w stanie złym - do kapitalnego remontu: skucie posadzek, wykonanie nowej powierzchni z hydroizolacją, balustrady oczyścić i pomalować.

tynki
stan zły, liczne ubytki
oraz odspojenia
do zbitcia i odtworzenia

balkon
widoczne liczne
odspojenia tynku oraz
pęknięcia
do kapitalnego remontu

Nazwa obiektu budowlanego			
Tytuł rysunku	Elewacja frontowa - zalania		
Projektant specj. arch.	mgr inż. arch Natalia Lisek	Podpis	
Nr uprawnień budowlanych	20/DSOKK/2021 DS/2137		
Projektant specj. konstrukt.	mgr inż. Dariusz Stefaniak	Podpis	
Nr uprawnień budowlanych	UAN.V-7342/3/233/84 UAN.VI-7342/6/3/40/81		
Skala: 1:100	Data opracowania: 27.11.2024 r.	Nr rys.	4
Załącznik do projektu budowlanego z Uchwały o prawie budowlanym. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przekazywany, umieszczany lub udostępniany komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.			